

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

FR 672371C/A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

LED Self Contained Luminaire for Emergency Escape Lighting

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur**COOPER**
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, -
63200 RIOM - FranceName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant**COOPER**
ZAC de la Gravière - Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII -
63200 RIOM - FranceName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See annex 1

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesClasse II - IP42 - IK04 ; 230Vac 50-60 Hz
Configurable autonomy : 60 / 180 / 300 / 480 minutes
Battery : Li-ion 3.6V 620mAh (19821) / 3.6V 1240mAh (19822)Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

EATON

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De typeCEAG CrystalWay 19821 1-8h/D CGLine+
CEAG CrystalWay 19822 1-8h/D CGLine+Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)Mode of operation : maintained / non-maintained
Facilities : rest or inhibition mode, automatic test function
Stand-by luminance in maintained mode : 50 or 500 cd/m2
Supersedes the CB FR 672371C : editorial correctionA sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la**PUBLICATION****EDITION**IEC 60598-1:2014 (ed.8)
IEC 60598-2-22:2014 (ed.4)As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

LCIE n° 135609-671942 R Cr 2016-06-02

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2016-06-21

Signature:

Rémi HANOT
Certification Officer

Annex 1 : List of Manufacturers and Factories

LED Self Contained Luminaire for Emergency Escape Lighting

Factory	Manufacturer
COOPER ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, - 63200 RIOM - France	COOPER ZAC de la Gravière - Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII - 63200 RIOM - France
COOPER INDUSTRIES ROMANIA Industrial Zone NV-Street III - 310510 ARAD - Romania	COOPER ZAC de la Gravière - Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII - 63200 RIOM - France

Additional Information (if necessary)
 Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
 33,av du Général Leclerc – BP 8
 FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
 www.lcie.fr

Date: 2016-06-21

Signature: Rémi HANOT
 Certification Office

